Приложение № 2 к приказу
№ 689 от 08.12.2014

ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНОГО КОРПУСА
ФГБОУ ВПО «ИГУ»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности, с учетом специфики пожарной опасности здания учебного корпуса № ____, расположенного по адресу: _____ _____, и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории, здания, помещений учебного корпуса.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности ФГБОУ ВПО «ИГУ» в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на ректора.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние территорий, учебных и других помещений структурных подразделений возлагается на их руководителей, коменданта учебного корпуса, начальника отдела противопожарной службы и гражданской обороны управления безопасности, а также других лиц, назначенных приказами (распоряжениями) директора института (филиала), декана факультета.

1.4. Лица, ответственные за противопожарное состояние, указанные в п. 1.3 настоящей инструкции, обязаны:

1.4.1. не допускать загромождение проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок, маршей лестниц мебелью, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;

1.4.2. не допускать фиксирования дверей, ведущих в лестничные клетки, тамбуры, холлы и снятия с них устройств, предназначенных для самозакрывания;

1.4.3. знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации), уметь пользоваться ими для оповещения людей о пожаре и вызова пожарных подразделений;

1.4.4. знать места расположения первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители), уметь пользоваться ими для тушения пожара;

1.4.5. обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию средств пожаротушения, связи и сигнализации;

1.4.6. следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.5. Лица, работающие и обучающиеся в учебном корпусе, обязаны:

1.5.1. пройти противопожарный инструктаж у лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в институте (филиале, факультете) с обязательной записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности и подписью в нём инструктируемого и инструктирующего;

1.5.2. строго выполнять правила пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами ИГУ и настоящей инструкцией;

1.5.3. не допускать действий, которые могут привести к пожару;

1.5.4. знать места нахождения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться практически.

1.6. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации, локальными правовыми актами ИГУ и настоящей инструкцией несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. В учебном корпусе должно быть обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

2.2. Здание учебного корпуса должно быть оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При обучении в корпусе иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

2.3. Пути эвакуации, не имеющие естественного освещения, должны освещаться электрическим светом. На случай отключения электроэнергии должно быть предусмотрено аварийное освещение.

2.4. Системы противодымной зашиты, пожарной автоматики, аварийное освещение должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

2.5. Двери, ведущие в лестничные клетки, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

2.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.7. Здание учебного корпуса должно быть обеспечено исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами).

2.8. Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, повышенная влажность и т. д.).

2.9. Огнетушители должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от уровня пола.

2.10. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает их поддержание в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

2.11. Пожарный кран должен быть укомплектован рукавом, стволом, вентилем, гайкой.

2.12. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью) комиссией в присутствии ответственных лиц, указанных в п. 1.3. настоящей инструкции. Результаты проверки должны быть оформлены актом.

2.13. В учебном корпусе должен быть разработан план эвакуации людей с каждого этажа, с текстовой частью по действию при возникновении пожара. План эвакуации

разрабатывается организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждается ректором.

2.14. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара.

2.15. На территории и здании учебного корпуса должно обеспечиваться выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

2.16. На территории учебного корпуса должен быть обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей (в любое время года) к зданиям, сооружениям, строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2.17. В учебной аудитории:

2.17.1. в учебной аудитории следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, макеты, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно устанавливаемых стойках;

2.17.2. число парт (столов) в ученых аудиториях не должно превышать количества, устанавливаемого нормами проектирования;

2.17.3. ширина проходов между рядами парт (столов) должна быть не менее 70 см;

2.17.4. в учебных аудиториях вместимостью 15 и более человек все эвакуационные двери должны открываться по ходу движения из аудитории;

2.17.5. в учебных аудиториях вместимостью 50 и более человек при проведении занятий все эвакуационные двери должны беспрепятственно открываться.

2.18. В компьютерном классе:

2.18.1. помещение компьютерного класса ПЭВМ, средства оргтехники, приборы и инструменты должны содержаться в чистоте;

2.18.2. подводка электрического напряжения к столам студентов и преподавателя должна быть стационарной и скрытой;

2.18.3. расположение электрощита и устройства защитного отключения должно давать преподавателю возможность мгновенного отключения системы электроснабжения;

2.18.4. для обеспечения пожарной безопасности компьютерный класс должен быть укомплектован углекислотным огнетушителем;

2.18.5. по окончании работ все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.

2.19. В библиотеке:

2.19.1. расстояние от светильников до стеллажей должно быть не менее 0,5 метра, а от стеллажей до пожарных извещателей не более 0,6 метра;

2.19.2. помещения библиотеки должны содержаться в чистоте, упаковочный материал должен удаляться ежедневно по мере его накопления;

2.19.3. напротив дверных проемов библиотеки должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1-го метра.

2.20. В административном помещении:

2.20.1. в административном помещении следует размещать только необходимую для обеспечения деятельности мебель, приборы, принадлежности, и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах;

2.20.2. число служебных мест (столов) не должно превышать количества, устанавливаемого нормами проектирования;

2.20.3. настольные лампы, вентиляторы, ПЭВМ, радиоприемники и другие электроприборы должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки и электрошнуры;

2.20.4. обогрев помещений должен осуществляться только приборами центрального водяного отопления;

2.20.5. в помещениях, где отсутствует центральное водяное отопление (находится в неисправном состоянии), допускается применение приборов отопления заводского изготовления, имеющих автоматическое отключение при нештатных ситуациях (короткое замыкание, повышение температуры теплоносителя выше допустимой, утечка теплоносителя и т.п.);

2.20.6. по окончании рабочего дня работники должны навести порядок на рабочем месте, закрыть окна, обесточить электрооборудование и прочие электрические приборы, нахождение которых в ночное время под напряжением необязательно (настольные лампы, вентиляторы, бытовые кондиционеры, компьютеры, радиоприемники и т. п.).

2.21. В лаборатории:

2.21.1. ответственный исполнитель экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении;

2.21.2. в помещениях, предназначенных для проведения экспериментов с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре;

2.21.3. бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;

2.21.4. ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

2.21.5. руководитель подразделения по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.22. В библиотеке:

2.22.1. в хранилищах книжных фондов библиотек должны быть обеспечены проходы между стеллажами: главный проход - 1,2 м, рабочие - 0,75 м, а также боковые обходы между стеной и стеллажами - не менее чем по 0,5 м;

2.22.2. напротив дверных проемов книгохранилища должны оставаться свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-го метра;

2.22.1. расстояние до стеллажей должно быть:

- от светильников не менее 0,5 м;
- от пожарных извещателей не менее 0,6 м;
- от оросителей и насадков не менее 1 м.

2.23. На территории учебного корпуса запрещается:

2.23.1. использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;

2.23.2. использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей университета) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

2.24. В учебном корпусе запрещается:

2.24.1. закрывать на замки или загромождать мебелью, оборудованием пути эвакуации, двери, а также переходы для людей в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы;

2.24.2. устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

2.24.3. производить чистку мебели, ремонтные и другие работы с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (для указанных целей применять пожаробезопасные моющие растворы);

2.24.4. выполнять какие-либо не предусмотренные проектом электропроводки и применять самодельные предохранители («жучки»), выключатели, штепсельные розетки;

2.24.5. устанавливать на окнах не открывающиеся металлические решетки;

2.24.6. курить и пользоваться открытым огнем (свечи, паяльные лампы и т. п.) в помещениях, чердаках и подвалах;

2.24.7. пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

2.24.8. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

2.24.9. пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

2.24.10. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

2.24.11. проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке руководителем организации;

2.24.12. проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

3.1. Места массового пребывания людей должны быть обеспечены двумя эвакуационными выходами, которые надлежит содержать в исправности. Выходы оборудуются световыми указателями «Выход».

3.2. На время проведения массовых мероприятий приказом ректора ИГУ или уполномоченным им лицом назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность.

3.3. Перед проведением массового мероприятия места массового пребывания людей осматриваются и приводятся в соответствие с правилами пожарной безопасности ответственными лицами за пожарную безопасность, указанными в п.п. 1.3 и 4.3 настоящей инструкции.

3.4. Мероприятия с массовым пребыванием людей в помещениях без электрического освещения могут проводиться только в светлое время суток.

3.5. На мероприятиях с массовым пребыванием людей могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

3.6. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

3.7. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

3.8. Во время проведения массовых мероприятий в местах массового пребывания людей запрещается:

3.8.1. применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

3.8.2. украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

3.8.3. проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

3.8.4. уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

3.8.5. полностью гасить свет;

3.8.6. допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

3.8.7. курить, закрывать на замки двери эвакуационных выходов.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) студенты обязаны:

4.1.1. при обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) немедленно сообщить по телефону "01", с мобильного "112" в пожарную охрану или сотруднику учебного заведения;

4.1.2. оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости;

4.1.3. задействовать систему оповещения людей о пожаре с помощью ручных пожарных извещателей;

4.1.4. во избежание отравления продуктами горения использовать смоченную водой любую ткань, приложив её к органам дыхания;

4.1.5. в соответствии с планом эвакуации выйти наружу из здания общежития через ближайший эвакуационный выход;

4.1.6. в случае невозможности покинуть помещение необходимо закупорить щель под дверью любой смоченной в воде тканью, подойти к окну, подать знак об оказании вам помощи;

4.1.7. при пожаре, начавшемся во время занятия, строго выполнять распоряжения преподавателя.

4.1.8. покинув опасную зону, действовать по указаниям преподавателя или представителя администрации учебного заведения;

4.1.9. обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) студенты обязаны немедленно сообщить сотрудникам образовательного учреждения.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сотрудники ИГУ обязаны:

4.2.1. немедленно сообщить по телефону "01", с мобильного "112" в пожарную охрану. При этом необходимо сообщить точный адрес и наименование объекта, место возникновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать свою фамилию и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

4.2.2. задействовать систему оповещения людей о пожаре;

4.2.3. приступить к эвакуации людей и материальных ценностей из помещений учебного корпуса в безопасное место через ближайшие эвакуационные выходы, в соответствии с планом эвакуации;

4.2.4. по возможности приступить к тушению пожара имеющимися огнетушителями и (или) использовать для тушения пожарный кран;

4.2.5. при применении огнетушителей следует руководствоваться инструкцией на этикетке огнетушителя;

4.2.6. при применении пожарного крана необходимо обесточить электрооборудование;

4.2.7. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

4.2.8. при невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации;

4.2.9. удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

4.2.10. при необходимости обеспечить отключение электроэнергии, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений;

4.2.11. известить о пожаре начальника отдела противопожарной службы и гражданской обороны Управления безопасности ИГУ по телефону 96-28-50, коменданта учебного корпуса по телефону _____;

4.2.12. направить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений;

4.2.13. доложить старшему должностному лицу пожарного подразделения обстановку на пожаре, сколько эвакуировано людей, возможные места нахождения людей не сумевших самостоятельно эвакуироваться из здания.

4.3. При получении сигнала о пожаре во время занятия преподаватель обязан:

4.3.1. прекратить занятие;

4.3.2. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации студентов, в безопасную зону;

4.3.3. вывести студентов на улицу согласно плану эвакуации при пожаре;

4.3.4. после выхода из здания преподаватель обязан привести группу на место сбора и проверить наличие студентов по учебному журналу. В случае отсутствия кого-либо из студентов преподаватель должен сообщить об этом представителю администрации университета (института, факультета) или старшему начальнику пожарного подразделения.